

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.
Se sídlem: Jasenická 1106, 755 01 Vsetín
Zastoupený: Ing. Michal Korabík, ředitel společnosti
IČ: 47674652

4/O/2015165

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 3.3.2016

POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ č.1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Název veřejné zakázky: **Výměna vodovodu Rožnov pod Radhoštěm lokalita Rybníčky**
Ev. číslo veřejné zakázky: 527135
Předmět veřejné zakázky: stavební práce dodávky služby
Druh zadávacího řízení: podlimitní otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách v platném znění

Zadavateli byla doručena podle § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb. poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr objektu 02 Vodovodní přípojky – přepojení , je uvedena následující položka:
66 969011999T25 Demontáž stávajících armatur na plastovém potrubí; v montážních jámách soubor 162.

Prosíme zadavatele o uvedení, co přesně obsahuje 1 soubor této položky (typy a počty armatur, dimenze, materiálové provedení,...)

Odpověď č. 1 :

Soubor uvedený položce č.66 969011999T25 obsahuje následující: výřez na potrubí PE, demontáž uzavíracího ventilu, zemní soupravy, poklopu – v profilu dle tabulky přípojek.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr objektu 03 Suchovod, je uvedena následující položka:
6 28613415R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; l = 100 000,0 mm m 304,5

V technické zprávě D 1.2.1.1. je na straně 8 uvedeno, že potrubí suchovodu bude z materiálu PE 100, SDR 17, PN 10, D110x6,6mm v délce 150m a PE100, SDR17, PN10, D90x5,4 mm délky 150m.


Odpověď č. 2 :

Platí údaje uvedené ve výkazu výměr. Zadavatel poskytuje přílohou technickou zprávu s údaji v souladu s výkazem výměr. U suchovodu je sjednocený materiál na PE100 SDR17 D90x5,4 dl. 300 m bez prořezů, tak jak je uvedeno v přílohách výpisu materiálu, kladečského schéma suchovodu a výkazu výměr.

Dodatečné informace byly uveřejněny na profilu zadavatele dne 3.3.2016

Příloha: 131115_TZ_vodořady_RE2

Za zadavatele



v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností