

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE § 98 ZÁKONA Č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Slezská 350

561 64 Jablonné nad Orlicí

IČ: 48173398

Zastoupená: Ing. Vlastislavem Vyhnálkem, předsedou představenstva

V Rychnově nad Kněžnou dne 11. 7. 2019

Vážení,

v zastoupení zadavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Skupinový vodovod Brandýsko**, zadávané v užším řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájené dne 24. 4. 2019 odesláním oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, uveřejněném dne 25. 4. 2019 pod evidenčním číslem zakázky Z2019-013572, poskytujeme tímto vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele.

Předmět žádosti:

V rámci přípravy ceny k předmětné zakázce Vás žádáme o upřesnění následujícího:

Ve specifikaci PS 01 Úprava ÚV Choceň je pol. č. 1.6 „Tlakový filtr“ a v technické zprávě je uvedeno, že tento nový filtr bude shodného typu a velikosti se stávajícími dvěma filtry. Bohužel nikde není uveden typ a velikost stávajících filtrů, takže toto zařízení nelze adekvátně ocenit. Žádáme o informaci jaký je typ a velikost stávajících tlakových filtrů?

Vysvětlení zadavatele:

Typ a velikost stávajících tlakových filtrů: automatický tlakový filtr na výkon Qmax. 112 m³/hod.

S pozdravem

.....
Lenka Lukášová,
smluvní zastoupení zadavatele
DABONA s.r.o.