

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE § 98 ZÁKONA Č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Slezská 350

561 64 Jablonné nad Orlicí

IČ: 48173398

Zastoupená: Ing. Vlastislavem Vyhnálkem, předsedou představenstva

V Rychnově nad Kněžnou dne 26. 7. 2019

Vážení,

v zastoupení zadavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Skupinový vodovod Brandýsko**, zadávané v užším řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájené dne 24. 4. 2019 odesláním oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, uveřejněném dne 25. 4. 2019 pod evidenčním číslem zakázky Z2019-013572, poskytujeme tímto vysvětlení a změnu zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele ze dne 23. 7. 2019.

Předmět žádosti:

Žádáme o poskytnutí dodatečné informace k dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v užším řízení s názvem „Skupinový vodovod Brandýsko“, ev. č. zakázky: Z2019-013572

- Ve výkazu výměr 5317 - Skupinový vodovod Brandýsko (zadání) celkové.xlsx, v objektu SO_07.1 – Výtlačný řád VDJ Choceň – VDJ Mostek je uvedena položka č. 25 – trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 377x10 mm, celkem 11 m. Tato trubka je chránička pro protlak pod komunikací (specifikace). K této položce ale chybí položka pro provedení vlastního řízeného protlaku.

Doplní zadavatel výkaz výměr?

Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel poskytuje doplněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz *Příloha č. 5 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV_aktualizace (26. 7. 2019).zip*). Do záložky/objektu SO_07.1 – Výtlačný řád VDJ Choceň – VDJ Mostek byla doplněna **položka č. 114**.

Dále z iniciativy zadavatele byla opravena **pol. č. 67** (záložka/objekt SO_07.1 – Výtlačný řád VDJ Choceň – VDJ Mostek) a **pol. č. 73** (záložka/objekt SO_16.1.1 – Výtlačný řád ČS Klopoty – Rviště + propoj). Důvodem opravy byl nesoulad výše uvedených položek ve výkazu výměr s příslušnou materiálovou specifikací. Oprava těchto položek je zahrnuta v aktualizovaném soupise prací, dodávek a služeb s výkazem výměr viz příloha -> *Příloha č. 5 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV_aktualizace (26. 7. 2019).zip*

Žádáme všechny účastníky, aby pro stanovení nabídkové ceny využili tento aktualizovaný soupis prací.

V souvislosti s provedenou změnou dochází zároveň k prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Původní lhůta pro podání nabídek: 05. 8. 2019, 10:00 hod.

Nová lhůta pro podání nabídek: 09. 8. 2019, 10:00 hod.

S pozdravem

.....
smluvní zastoupení zadavatele
DABONA s.r.o.

Příloha:

Příloha č. 5 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV_aktualizace (26. 7. 2019).zip