

Zadavatel: CTZ s.r.o.
Se sídlem: Sokolovská 572
686 01 Uherské Hradiště - Mařatice
Zastoupený: Ing. Michal Chmela, jednatel,
Ing. Kamil Ondra, jednatel
IČO: 634 72 163

č.j. 11/O/2022069

VŠEM ÚČASTNÍKŮM ŘÍZENÍ

Ve Zlíně dne 16.03.2023

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky: **Instalace KGJ 999 kWe do areálu teplárny Mařatice**
Ev. číslo veřejné zakázky: Z2023-003404
Předmět veřejné zakázky: stavební práce dodávky služby
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním dle § 60 a § 61 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/ctz-mci/profil.php?ic=63472163>
Elektronický nástroj zadavatele: <https://www.kdv.cz/ctz-mci/>



Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Součástí zadávací dokumentace je soubor „21-217-DPS-PS2_1-strojní zar-vykaz-REV1.xls“ na jehož listu s názvem „PS2.1_TG KGJ“ je uveden popis zařízení KGJ.

K tomuto máme následující dotazy.

řádek č.20 - Elektrické rozvaděče NN, výstupy vrchem 1 kpl

• Dotaz č. 1:

Řeší tato položka výstup kabeláže z rozvaděčů uvnitř kontejneru nebo požadovaný výstup z kontejneru?

řádek č.16; 17 – Olejové hospodářství

• Dotaz č.2:

Kolik olejových hospodářství má být součástí nabídky? Jak mají být olejová hospodářství dodána a kam budou zapojena olejová hospodářství z řádku 17?

řádek č. 18 - Navařovací nerezový kompenzátor DN400

• Dotaz č.3:

Je nutný kompenzátor zvlášť? V rámci dodávky našeho kontejnerového provedení je spalínová trasa komplet dodávkou kontejnerové KGJ.

řádek č. 19;20 - Tlumič hluku výfuku

• Dotaz č.4:

Jaký je důvod dodání dvou samostatných tlumičů hluku? U kontejneru je pouze jeden celkový tlumič, který řeší celkový produkovaný hluk.

řádek č. 22 - Oběhová čerpadla

• Dotaz č.5:

Jakou tlakovou ztrátu má čerpadlo pokrýt? Kdo bude čerpadla a trojcestné ventily napájet a řídit?

řádek č. 23; 24 - Elektroměry

• Dotaz č.6:

Mají mít elektroměry komunikaci?

Dále prosím o odpověď na dotaz ohledně požadovaného útlumu hluku z textové části zadávací dokumentace.

• Dotaz č. 7

V zadávací dokumentaci je rozpor u zadání požadovaného útlumu. Pokud požadujete 65 dB (A) v 1 m od vývodu spalin, tak v 10 m od kapoty nelze požadovat 50 dB (A). Dále požadované údaje jsou pro kapotované provedení a ve specifikaci je uveden požadavek na kontejnerové provedení. U kontejnerového provedení se uvádí požadavek na akustický tlak pouze v 10m od kontejneru. Prosím o upřesnění, jaké provedení máme nacenit a jaký je požadovaný útlum.

S ohledem na charakter žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel sděluje, že vysvětlení zadávací dokumentace poskytne (uveřejní na profilu zadavatele) nejpozději do dne 24.03.2023 a zároveň bude adekvátně posunuta lhůta pro podání předběžné nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 16.03.2023.

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností