

Zadavatel:	CTZ s.r.o.
Se sídlem:	Sokolovská 572 686 01 Uherské Hradiště - Mařatice
Zastoupený:	Ing. Michal Chmela, jednatel, Ing. Kamil Ondra, jednatel
IČO:	634 72 163

č.j. 18/O/2022069

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM VYZVANÝM
K PODÁNÍ PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY**

Ve dne

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Instalace KGJ 999 kWe do areálu teplárny Mařatice
Ev. číslo veřejné zakázky:	Z2023-003404
Předmět veřejné zakázky:	<input type="checkbox"/> stavební práce <input checked="" type="checkbox"/> dodávky <input type="checkbox"/> služby
Druh zadávacího řízení:	jednací řízení s uveřejněním dle § 60 a § 61 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
Profil zadavatele:	https://www.kdv.cz/ctz-mci/profil.php?ic=63472163
Elektronický nástroj zadavatele:	https://www.kdv.cz/ctz-mci/



Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci je v dokumentu „Výzva k podání předběžné nabídky na sektorovou veřejnou zakázku“ uveden v bodě 6. d) požadavek na doložení technického listu tepelného čerpadla. V rámci Rozpočtu (výkazu výměr) je tato položka uvedena v části PS2 kogenerační jednotka KJ1 - PS2.1 Strojní zařízení - položka ř. 35. Zadavatel požaduje v SOD (článek II. Bod 1) soulad zhotoveného díla z Projektovou dokumentací, ve které není tepelné čerpadlo nikde uvedeno, a to ani ve Schématech a výkresové části, jediná zmínka je ve výkazu výměr. Zadávací dokumentace neumožňuje variantní řešení, jiné než uvedené v PD, proto je požadavek Zadavatele nejasný a může vést k porušení pravidel transparentního výběru, nebo dokonce ke zvýhodnění konkrétního uchazeče. Není jasné jaké zapojení tepelného čerpadla spolu s KGJ a souvisejícím topným systémem zadavatel požaduje, proto není možné splnit smluvně požadovaný soulad Díla s PD. Prosíme o doplnění technologie tepelného čerpadla do PD minimálně do části Schéma (DPS_PS2_1_102_Schema), výkresové části a technických zpráv. Předpokládáme, že zadavatel doplní technologii tepelného čerpadla do PD. Proto v rámci návrhu parametrů tepelného čerpadla prosíme o zaslání průběhu teplot vratné vody, ideálně v hodinovém členění za poslední rok.

S ohledem na charakter žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel sděluje, že zpracovává vysvětlení zadávací dokumentace a poskytne ho (uveřejní na profilu zadavatele) nejpozději do dne 11.04.2023. V souvislosti s touto skutečností neplatí lhůta pro podání předběžných nabídek dne 13.04.2023, ale zadavatel stanoví v rámci vysvětlení zadávací dokumentace novou, adekvátně prodlouženou lhůtu pro podání předběžných nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 31.03.2023.

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností