

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.2

ze dne 21.05.2024

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: Přístavba tělocvičny a stavební úpravy ZŠ Hněvotín

ID zakázky v elektronickém nástroji: **6810845895**

ID zakázky na profilu zadavatele: **20240017**

Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00298913>

Zakázka je v souladu s § 213 ZZVZ zadávaná v certifikovaném elektronickém nástroji EN KDV.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Obec Hněvotín
Sídlo: Hněvotín 47, 783 47 Hněvotín
IČ: 00298913
Oprávněný zástupce: Petr Niessner, starosta obce
Kontaktní osoba: Petr Niessner, starosta obce
Telefon: +420 724 196 989
E-mail: starosta@hnevotin.cz
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00298913>
Smluvní zastoupení zadavatele dle § 43 ZZVZ:
Název zástupce zadavatele: **Timoris Projekt a.s.**
Sídlo zástupce zadavatele: Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc - Holice
IČ zástupce zadavatele: 27826040
Kontaktní osoba: Ing. David Slouka, administrátor VZ
Telefon: +420 603 287 193
E-mail: slouka@timoris.cz

2. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V souladu s ustanovením kapitoly 9.4 Zadávací dokumentace předmětné zakázky zveřejňujeme k dnešnímu dni toto Vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce:

(4) DOTAZ ÚČASTNÍKA ze dne 16.05.2024:

SO 02 Přístavba tělocvičny

Ve VV je uvedena tl.podlahy **10 mm**

265	776-1-01	Sportovní polyuretanová podlaha tl.10 mm vč.barevného vodorov.značení (lajnování) různých sportů,, vč.loga do středového kruhu a soklíku	m2	501,90000
-----	----------	---	----	-----------

V PD je uvedena tl. **6 mm**

D.1.1.b)09 - SO 02 - Řezy – tělocvična

- sportovní lepená podlaha - **tl. 6 mm**

- litá podlaha na bázi cementu - tl. 50mm

- systémová EPS deska + podlahové vytápění - tl. 50mm
- tepelná izolace EPS - tl. 200mm
- separační PE folie
- hydroizolační fólie z mPVC - tl. 2 mm
- beton C16/20 s kari sítí 150/150/4 - tl. 150 mm
- geotextilie - tl.5mm
- hutněný štěrk 0,2MPa - 300 mm
- hutněná zemina

Co platí ?

(4) ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel k obdržení dotazu účastníka upřesňuje, že správná tloušťka sportovní lepené podlahy (po přičtení lepidla v tl. 1 mm) je **10 mm**, jak je uvedeno v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (slepý rozpočet)- Příloha ZD č.6. Účastníci se budou při oceňování této položky řídit touto přílohou v aktuálně platném znění, údaj ze skladby podlahy ve výkresu D.1.1.b)09 - SO 02 - Řezy – tělocvična **nebudou brát v potaz**.

Pro zamezení jakýmkoli nejasnostem připojuje zadavatel podrobnou specifikaci této sportovní podlahy:

- Vinylová sportovní podlahovina
- Čistá tloušťka vrstvy sportovní podlahy 9 mm
- Absorpce nárazu dle EN 14808 $\geq 25\%$
- Protismykové vlastnosti (koeficient tření) dle EN 13036-4 80-110
- Reakce na oheň dle EN 13501-1 Cfl-s1
- Odolnost vůči oděru dle EN ISO 5470-1 max. 350 mg
- Odolnost vůči nárazu dle EN 1517 min. 8 N/m
- Odolnost vůči bodové deformaci dle EN 1516 max. 0,5 mm
- Materiál bude celoplošně lepený na podkladní vrstvu vhodným lepidlem (započtena tloušťka vrstvy lepidla min. 1 mm)
- Podlaha bude řešena skladbou z různých barevných materiálů ve vazbě na členění podlahy pro různé sporty

Jako příklad řešení slouží výrobek Taraflex Sport M Performance.

3. ÚPRAVA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k tomu, že provedené vysvětlení zadávací dokumentace pouze upřesňuje v detailu sportovní podlahy zadávací podmínky, ale neprovádí žádnou úpravu v soupisu prací, nerozšiřuje rozsah prací ani nemá vliv na okruh možných účastníků zadávacího řízení, rozhodl zadavatel, že provedené vysvětlení nevyžaduje úpravu lhůty pro podání nabídek dle § 99, odst. 2. ZZVZ a proto

stávající lhůta pro podání nabídek do 08:00 hod. dne 08. 06. 2024 se nemění.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace tímto nejsou dotčena.

Toto vysvětlení Zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele stejným způsobem, jakým byla uveřejněna Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku.

V Olomouci dne 21.05.2024

Jménem zástupce zadavatele:

Ing. David Slouka, Timoris Projekt a.s.