



Ministerstvo životního prostředí



Čestné prohlášení o splnění kritérií přijatelnosti výzvy MODF – RES+ č.3/2022

Prohlašujeme, že u projektu **Realizace FVE v Obci Korytná, reg. č. 7221300531** jsou splněna následující kritéria přijatelnosti:

Technologie	Soubory norem
FVE	IEC 61215, IEC 61730
Měnič	IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu
Technologie	Účinnost
Fotovoltaické moduly při standardních testovacích podmínkách (STC)	- 19,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, 18,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku, - 19,0 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku, - 12,0 % pro tenkovrstvé moduly, - nestanoveno pro speciální výroby a použití
Měnič	97,0 % (Euro účinnost)

Technologie	Požadované zajištění životnosti
Fotovoltaické moduly	- min. 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem - min. 10letá produktová záruka garantovaná výrobcem
Měniče	- záruka výrobce či dodavatele trvajících min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození

Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskretní říditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výroby.

v Korytné dne 15.5.2024



.....
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat + podpis

Milan Zmeskal, jednatel