

**Dodatečné informace č. 3 – vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„FVE - na střeše budovy ZŠ Těšetice“
dle § 98 a 99 zákona 134/2016 Sb. o zadání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)**

Zadavatel: Obec Těšetice
Se sídlem: 783 46 Těšetice 75
IČ: 00299545

Pověřená osoba: BM asistent s.r.o.
Se sídlem: Lazecká 57/6, 779 00 Olomouc
IČ: 26796350

kontaktní os. organizátora: Ing. Richard Klimčák, tel.:+420777589792, e-mail: klimcak@bmasistent.cz

V souladu s § 98 a 99 zákona uveřejňuje zadavatel následující vysvětlení dotazů uchazečů k zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále též jen „ZD“) a změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Je prosím k dispozici statické posouzení střechy? Je případně vyžadováno jeho zpracování v rámci této zakázky? Je v takovém případě k dispozici stávající projektová dokumentace stavby včetně stavebně konstrukčního řešení a statického posouzení střechy?

Vysvětlení zadavatele

Statické posouzení střechy nebylo zpracováno. Zadavatel požaduje jeho zpracování v rámci této zakázky a doplňuje slepý rozpočet (výkaz výměr) o položku statické posouzení střechy, kdy uchazeč nacení zpracování statického posouzení střešní konstrukce s ohledem na jím navrhované provedení FVE.

Stávající projektová dokumentace školy je k dispozici pouze v papírové podobě, je možné do ní nahlédnout či si pořídit její foto. S ohledem na stáří dokumentace není zaručeno, že je kompletní a že odpovídá aktuálnímu stavu objektu ZŠ.

Dotaz č. 2

Je vyžadováno zpracování také požárně bezpečnostního řešení? Je případně k dispozici stávající PBR objektu?

Vysvětlení zadavatele

Zadavatel požaduje jeho zpracování v rámci této zakázky a doplňuje slepý rozpočet (výkaz výměr) o položku požárně bezpečnostního řešení, kdy uchazeč nacení zpracování požárně bezpečnostního řešení s ohledem na jím navrhované provedení FVE.

Dotaz č.3

Bylo k projektu vyřízeno také stavební povolení? Má případně Zadavatel k dispozici vyjádření stavebního úřadu, které potvrzuje, že není stavební povolení potřeba, když jde o jeden stavební objekt?

Vysvětlení zadavatele

K projektu nebylo vyřizováno stavební povolení. Zadavatel nemá aktuálně k dispozici vyjádření stavebního úřadu, to bude zajištěno před zahájením realizace stavby.

Dodatečné informace jsou kromě profilu zadavatele zveřejněny také v elektronickém rozhraní zakázky na adrese <https://www.kdv.cz/bmasistent/>, identifikační číslo zakázky 5085268355.

Další vysvětlení zadavatele

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky s výjimkou možné jiné kombinace bateriových modulů (je možné navrhnout jinou kombinaci bateriových modulů, než jaká je uvedena v projektové dokumentaci, je ale nutné dodržet požadovanou celkovou minimální kapacitu úložiště).

Z tohoto důvodu byl upraven výkaz výměr tak, že se bateriové úložiště naceňuje jako jeden komplet. Do nabídky účastník uvede podrobný popis úložiště (počet a kapacity modulů).

S ohledem na výše uvedené změny zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 15. 8. 2024 do 12:00 hodin.

V Olomouci, dne 26. 7. 2024

.....
Ing. Richard Klimčák
BM asistent s.r.o., jednatel

Přílohy:

Výzva a zadávací dokumentace ve znění dodatečných informací č.3

Výkazy výměr ve znění dodatečných informací č.3