

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, IČ: 00284165** – Vám dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 k zadávacímu řízení s názvem „**V 00687 – Přívětivé digitální služby města Luhačovice**“, zadávanému v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Dotaz č. 1:

Prosíme o vysvětlení následujících dotazů k zadávací dokumentaci pro Část 2: Dodávka a implementace infrastruktury.

Zadavatel požaduje dodávku diskového pole o maximální velikosti 2U, nicméně v jiné části uvádí že disponuje dostatečným prostorem i pro testovací prostředí, pokud bude třeba. Z toho vyplývá, že Zadavatel disponuje dostatečným volným prostorem v racku.

Dotaz:

Akceptuje tedy dodávku diskového pole o velikosti 4U, když dodavatel splní všechny ostatní parametry?

Odpověď:

Zadavatel trvá na parametru 2U z důvodu, že prostor může uvolnit jen na omezenou dobu pro testovací prostředí, nikoliv na celou dobu životnosti umístěného HW, aby nebránil dalšímu rozvoji infrastruktury.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na e-mailu verejnezakazky@sklegal.cz příp. na tel. čísle +420 605 217 844.

S pozdravem,



Mgr. Nikola Paříková

Advokátní koncipient

steska ||| kavřík

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČ: 03045315

+420 605 217 844

parikova@sklegal.cz