

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

ENVIPARTNER, s r.o.
Ing. Lucie Hamžová
Vídeňská 546/55
639 00 Brno

EG.D, a.s.

Správa sítě Morava Východ
Zlínská 230
765 02 Otrokovice
www.egd.cz

Lubomír Zahradník
T +420-54514-3365
lubomir.zahradnik@egd.cz

Naše značka
L4570

Otrokovice, 14.12.2023

Věc: „Bystřice pod Lopeníkem, výstražné hlásiče umístěné na zařízení venkovního vedení NN v majetku EG.D, a.s.“.

Vážená paní ing. Hamžová,
obdrželi jsme Vaši žádost o povolení k umístění výstražného varovného systému.
Zmiňované zařízení lze umístit na podpěrné body NN ve vlastnictví EG.D, a.s. za následujících podmínek :

Výstražné hlásiče budou připojeny ze stávajících rozvodů veřejného osvětlení. V opačném případě podejte žádost o připojení na každý hlásič samostatně z důvodu zřízení nového odběrného místa.

Výstražné hlásiče budou bezdrátové.

Na sloupech NN, kde je již osazena malá nebo velká pojistková skříň EG.D nesmí být umístěn výstražný hlásič. To neplatí pro sloupy, kde hlásič byl umístěn dříve.

Hlásiče je zakázáno umísťovat na trafostanice VN/NN, sloupy VN, střešníky a konzoly rodinných domů.

1. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Do distribučního zařízení nelze umístit zařízení, které by mohlo v budoucnu bránit přístupu nebo znesnadňovat opravy nebo rozšíření distribučního zařízení.

Technické podmínky budou obsahovat popis konstrukčního zařízení s jednoznačným určením místa montáže. Zařízení bude přednostně umístěno

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ : CZ28085400

na betonové sloupy, kde je venkovní síť upevněna na podpěrných izolátorech a kde nejsou umístěny svody a rozpojovací skříně.

Upevnění ke sloupům bude provedeno přednostně nerezovou ocelovou upínací páskou. Pokud bude cizí zařízení umístěno na dřevěné sloupy, bude pro případ seschnutí sloupu upínací páska zajištěna proti posuvu.

Upevnění bude provedeno pod vedením v minimální vzdálenosti **0,7 m** od vodičů NN. Předpokládáme, že umístění zařízení nevyvolá zásah do distribuční sítě v provozování EG.D, a.s. a nebude podstatně omezovat plnění povinností EG.D, a.s.

Před uvedením cizího zařízení do provozu musí být zástupci RS Otrokovice předána situace skutečného provedení a výchozí revizní zpráva na silnoproudou část elektrického zařízení souvisejícího s připojením cizího zařízení na distribuční síť.

Souhlasíme s umožněním přístupu k zařízení za účelem údržby po dobu min. 5 let od ukončení realizace projektu.

Montáž zařízení si zajišťuje žadatel. Zahájení, termín a rozsah vlastních montážních prací, bude včas oznámeno zhotovitelem stavby na RS Otrokovice. V případě potřeby zajištění bezproudí, bude zahájení prací oznámeno nejpozději 20 dnů předem.

V případě zrušení distribuční sítě v provozování EG.D, a.s. bude žadatel vyzván k odstranění zařízení. Bude-li požadovat ponechání zařízení na podpěrných bodech distribuční sítě, zajistí RS Otrokovice a žadatel dle platných právních předpisů a nařízení EG.D, a.s. prodej příslušných podpěrných bodů vlastníkovvi zařízení.

Budoucí majetkoprávní vztah k podpěrným bodům distribuční sítě bude mezi vlastníkem zařízení a RS Otrokovice vyřešen před podáním návrhu na vydání povolení o odstranění stavby distribuční sítě (demoliční výměr) na příslušný stavební úřad.

Zrušením elektrických vedení zaniká majetkoprávní vztah mezi EG.D, a.s. a vlastníky nemovitostí, na kterých jsou podpěrné body umístěny. Zřízení věcného břemene, nebo jiný smluvní vztah je předmětem jednání budoucího majitele podpěrných bodů s vlastníky dotčených nemovitostí.

V případě, že bude distribuční síť pouze přemístěna, budou s vlastníkem zařízení dojednány podmínky demontáže a možnosti opětovného nainstalování.

2. ODPOVĚDNOST

EG.D, a.s. neodpovídá za škody vzniklé bez jejich zavinění na cizím zařízení umístěného na podpěrných bodech distribučního zařízení provozovaného EG.D, a.s.

Umísťování a připojování cizích zařízení na distribuční síť se řídí vnitřními předpisy EG.D, a.s. Vlastník zařízení musí ve vztahu k distribučnímu

zařízení respektovat závazná i doporučená ustanovení technických norem ČSN(ČSN 342100,ČSN EN 50110-1). Podnikových norem energetiky PNE (PNE 330000-6), Technických norem společnosti EG.D, a.s. (TNS) a schválených technologií pro distribuční zařízení (např. umístění kabelu do chráničky apod.).


Vlivem montáže kabelového vedení nesmí dojít k překročení vrcholového tahu stožáru el. vedení dle PNE 333301. V opačném případě je nutné provést výměnu stožárů dle dispozic EG.D, a.s. RS Otrokovice.

3. FAKTURACE

Umístění zařízení na distribuční síť NN v provozování EG.D, a.s. je umožněno bezplatně.

V případě porušení podmínek umístění vlastníkem zařízení, budou vlastníkovi fakturovány v plné výši náklady spojené s odstraněním zařízení a uvedení distribuční sítě do původního stavu.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s. 230

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 28085400, DIČ: CZ28085400
Zahradník Lubomír

Správa sítě Morava Východ